



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 58/17/Z

PRODUCENT KOTŁA: **VIADRUS A.S. Bezrucowa 300 / CZ-735 81/ Bochumin**

PRODUCENT ZESTAWU: **P.W.T.K. „Termo-Tech” Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: **Żeliwny kocioł grzewczy c.o. z zestawem retortowym**

TYP: automatyczny

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem

RODZAJ PALIWA: węgiel brunatny

NAZWA PRODUKTU:

„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 22,0 kW

„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 25,5 kW

„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 29,0 kW

„VIADRUS BASIC U 22 Z ZESTAWEM RETORTOWYM DRAGON PLUS” O MOCY NOMINALNEJ 30,0 kW

„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIK I KOTŁOWEJ SP. Z O.O. LABORATORIUM BADAWCZE, UL. ODLEWNICZA 1, 26-220 STĄPORKÓW POTWIERDZA, ŻE WYMIENIONE POWYŻEJ WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KLASY 4 W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ ORAZ W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WEDŁUG NORMY **PN-EN 303-5; 2012.**

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 52/17; 58/17

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spłechowicz

Stąporków, dn. 07.02.2018r.

Formularz B-3