



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 1/19/Z

PRODUCENT KOTŁA: **VIADRUS A.S. Bezrucowa 300 / CZ-735 81/ Bochumin**

PRODUCENT ZESTAWU: **„Termo-Tech” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: **VIADRUS HERCULES U26 z Zestawem Retortowym Prosat Lux Plus**

TYP: węglowy

PALIWO: węgiel kamienny

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny

NAZWA PRODUKTU:

VIADRUS HERCULES U26 – 4 czł. z Zestawem Retortowym Prosat Lux Plus o mocy nom. 22,5 kW

VIADRUS HERCULES U26 – 5 czł. z Zestawem Retortowym Prosat Lux Plus o mocy nom. 25,5 kW

VIADRUS HERCULES U26 – 6 czł. z Zestawem Retortowym Prosat Lux Plus o mocy nom. 28,0 kW

VIADRUS HERCULES U26 – 7 czł. z Zestawem Retortowym Prosat Lux Plus o mocy nom. 30,0 kW

LABORATORIUM BADAWCZE „TERMO-TECH” PWTK POTWIERDZA, ŻE WYMIENIONE POWYŻEJ WYROBY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA KLASY 4 W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ ORAZ W ZAKRESIE EMISJI PYŁÓW I ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 303-5; 2012.

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 75/18 oraz 1/19.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn.30.05.2019 r.

Formularz B-3